


Nazwa	Zasilanie z Rozdzielni głównej w piwnicy	1 Ośw	2 Ośw	3 Ośw	4 AW	5 Gn	6 Gn	7 Gn	8 Gn	9 Gn	Rezerwa	Winda	Klima zew	Klima wew
Napięcie [V]	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400	400	230
Typ przewodu	YKY 5x35	YDYp 3x1.5	YDYp 3x1.5	YDYp 3x1.5	YDYp 3x1.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5		YKY 5x16	YKY 5x6	YDYp 3x2,5

Tablica TR1			
OPRACOWAŁ	inż. Robert Szafranski		
PROJEKTOWAŁ	inż. Jarosław Szczęsny upr. WBPP-AN-8386-5/46/81Wk		
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR  ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885 e-mail: kontakt@pracownia-wamar.pl www.pracownia-wamar.pl			
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY UL. FABRYCZNA 26A DZ. Nr 471/3, OBREB DOBRE I, GMINA DOBRE, 88-210 DOBRE		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA	PB
DATA	28-01-2020	SKALA	1:100
			E03